

BICS DL - QUESITI DI GARA - REALIZZAZIONE NUOVA SALA LETTURA

Numero	Data	Domanda	Risposta	Data pubblicazione risposta
1	03.08.2016	La voce 105 di Computo Metrico (sistema elettronico di apertura armadietti) riporta a computo solo 2 pz. Da elaborati grafici sembra che tutti gli armadietti abbiano invece questo meccanismo. La voce di Computo Metrico è pertanto da intendersi non cadaun armadietto, ma cadaun piano?	Il sistema elettronico di apertura consiste in un dispositivo che gestisce l'apertura di tutti gli armadietti del piano, pertanto è da intendersi uno per piano.	08.08.2016
2	03.08.2016	Il quesito è in merito alla conformazione della compagine di gara. Una società che si è qualificata come impresa singola avendo i requisiti per la OG2 e per le forniture, dichiarando il subappalto per le categorie OS28 e OS30. Si chiede se sia possibile, presentando tutta la documentazione amministrativa necessaria, presentare invece l'offerta come costituenda A.T.I. con un'impresa in possesso delle suddette OS28 e OS30? In caso di risposta affermativa si chiede se eventualmente si possa associare all'A.T.I. una società che abbia presentato domanda di partecipazione con altro raggruppamento e che non sia stata sorteggiata per la partecipazione alla gara?	Nulla osta a quanto avanzato nel quesito, ai sensi dell'articolo 48, comma 11, del Codice; ovviamente la nuova mandante (ammessa in quanto in astratto "superflua" dovrà presentare le dichiarazioni di rito previste in origine per la richiesta di partecipazione, inoltre dovrà essere presentato un impegno alla costituzione del raggruppamento ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del predetto Codice. Nulla osta anche alla seconda questione posta, stante che una società candidata non selezionata è ormai estranea al procedimento e non vi sono conflitti di interesse o altre controindicazioni sul punto.	08.08.2016
3	06.08.2016	in riferimento alla lettera di invito al capo 3.1 si evidenzia che nel caso non vengano variati i requisiti dei partecipanti come comunicato nella manifestazione d'interesse, è sufficiente allegare il modello Alfa che non riusciamo a reperire. Dove possiamo scaricarlo? Il sopralluogo è obbligatorio? Nella lettera d'invito al capo 3.d viene indicato obbligatorio in contrasto a quanto indicato all'articolo 3.3.4 La presente mail è stata fatta tramite Pec in quanto al momento non siamo in grado di chiedere chiarimenti tramite FAQ, come possiamo accedere ai quesiti previsti dal punto 9.3.3?	La sezione ALFA è una sezione confermativa che, di norma, se con risposta affermativa e veritiera, esime dalla compilazione delle sezioni A, B, C e D della parte IV del DGUE. Tuttavia nel caso di specie, con la lettera di invito, al punto 3.1.2, è stata richiesta espressamente la dimostrazione, nel dettaglio, del requisito delle forniture svolte nel triennio precedente, al fine di comprovare il relativo requisito dichiarato in fase di manifestazione di interesse. Ne consegue che la sezione B della parte IV del DGUE deve essere comunque compilata per la suddetta finalità, per cui la Sezione ALFA non esime da questo specifico obbligo. Se non sono fornite le dimostrazioni di dettaglio delle forniture, come richiesto, la Stazione appaltante si riserva di richiedere la comprova documentale e certificata del predetto requisito. Il sopralluogo non è obbligatorio. Tuttavia nel caso in cui fosse richiesto dall'operatore economico quest'ultimo dovrà presentare attestato di avvenuto sopralluogo. I quesiti e le relative risposte sono pubblicate sul sito internet alla sezione società trasparente "profilo committente.	08.08.2016

4	08.08.2016	<p>1) Per quel che riguarda la dichiarazione dei punti b) e C) del CAPO 3 la dichiarazione da parte dei membri singoli di una "partecipazione in forma aggregata" dei requisiti quando non è cambiato alcunché rispetto a quanto presentato in prequalifica è da ripresentare ugualmente con modello A, si tiene buono quello già in Vostro possesso o dovendo fare una dichiarazione dei requisiti per l'associazione temporanea viene tenuta valida quella?</p> <p>2) Fermo restando il passOE di ogni membro del consorzio, il versamento AVCP è da intendersi cumulativo del consorzio?</p> <p>3) Avendo già presentato per ogni membro il certificato SOA e per la categoria OG" anche la documentazione completa dell'avvalimento, la capacità tecnica si intende evasa o dobbiamo ripresentare il tutto?</p>	<p>1) Anche se non è cambiato nulla, sia in caso di offerente singolo che di offerenti in forma aggregata, ogni operatore economico deve presentare il modello A, in quanto le notizie e le dichiarazioni della Parte II e delle sezioni A, B, C e D della Parte III devono essere confermate. Se sottoscrive la Sezione ALFA, può omettere le dichiarazioni delle sezioni A, C e D, della Parte IV, mentre resta obbligato alla compilazione della sezione B, per la dimostrazione, nel dettaglio, del requisito delle forniture svolte nel triennio precedente, al fine di comprovare il relativo requisito dichiarato in fase di manifestazione di interesse. 2) Ovviamente il versamento è unico, ed è fatto dal solo consorzio concorrente con proprio codice fiscale e il CIG della gara. 3) Se le condizioni non sono mutate con riferimento ai raggruppati e ai requisiti SOA, e tecnici non necessita più il modello B, mentre il modello A è comunque necessario nei limiti, alle condizioni e per i fini di cui al precedente punto 1).</p>	08.08.2016
5	08.08.2016	<p>nel computo degli impianti elettrici si fa riferimento alla componentistica per i quadri elettrici, ma non alla carpenteria degli stessi.</p> <p>Si chiede se sia da intendersi di dover recuperare i quadri esistenti provvedendo ad una idonea implementazione o se sia da considerare la necessità di fornire anche gli armadi per i quadri.</p>	<p>E' prevista la fornitura ed installazione della componentistica. Per la carpenteria e' previsto il recupero dell'esistente essendo idonea allo scopo.</p>	08.08.2016
6	09.08.2016	<p>in che modo sono regolati i rapporti economici, fatture dirette o meno alla stazione appaltante, da parte dei vari soggetti componenti l'ATI?</p>	<p>Tenuto conto che il presupposto impositivo perché possa essere emessa una fattura è la prestazione lavorativa resa nei confronti del committente, le fatture delle singole imprese devono essere emesse alla committente (e non alla capogruppo).</p>	11.08.2016
7	10.08.2016	<p>la separazione in cartongesso di rispetto allo scivolo che dal PT porta al P -1, è possibile demolirla per avere più spazio da utilizzare come cantiere?</p>	<p>Lo scivolo che dal PT porta al P-1 non è area di cantiere (si veda TAV BICSDLEPS06PA00 allegata al PSC). Pertanto non ne è consentito il suo utilizzo nè la demolizione della parete in cartongesso.</p>	11.08.2016
8	11.08.2016	<p>concorrendo con l'istituto dell'avvalimento siamo impossibilitati a generare il codice PASSOE dal portale ANAC in quanto negli step dedicati non vi è la possibilità di indicare il codice fiscale dell'impresa ausiliaria. Contattando il Call Center ANAC hanno proposto la possibilità di inserire l'ausiliaria come mandante nel raggruppamento. Può essere una soluzione condivisa dal Committente?</p>	<p>Come previsto al punto 3.f della lettera di invito ciascun operatore economico deve presentare il relativo PASSOE ai sensi dell'art. 2 della deliberazione ANAC n. 157/2016. Tale certificato viene rilasciato dall'ANAC stesso nell'ambito del sistema AVCPASS.</p> <p>La stazione appaltante non ha tuttavia alcuna competenza in relazione al rilascio del PASSOE.</p>	11.08.2016

9	11.08.2016	<p>Punto 1. Voce di CME 1040 – 1E.08.080.0040 – Altoparlante magnetodinamico in...linea: n°17 prezzo € 0,00. (il prezzo non è riportato in computo);</p> <p>Punto 2. Impianti elettrici – ILLUMINAZIONE – Non esiste a computo la quantificazione di tutti i punti luce, le derivazioni e i comandi per la realizzazione dell'impianto di illuminazione sia normale che emergenza;</p> <p>Punto 3. Impianti elettrici – Recupero dei quadri esistenti se previsto: non è chiaro come devono essere mantenuti e recuperati i quadri esistenti per i nuovi usi;</p> <p>Punto 4 Impianto di termoregolazione – I collegamenti elettrici a servizio della termoregolazione sono compresi nella voce di computo relativa alla fornitura del sistema stesso?</p>	<p>PUNTO 1: Si prende atto che nel computo non è stato inserito l'importo unitario. Tuttavia, l'offerente dovrà tener conto di tale voce nella formulazione della propria offerta economica. A nulla rileva che tale valore non trovi riscontro nel computo metrico estimativo che, come previsto all'art. 7 comma 3, del CSA, è documento estraneo ai rapporti negoziali. Ai sensi dell'art 8, comma 2 lettera a) del CSA, l'offerente deve formulare l'offerta tenendo conto di voci e/o quantità che ritiene eccedenti o mancanti nel computo metrico estimativo. PUNTO 2: Ribadendo che il computo è documento estraneo ai rapporti negoziali, si precisa che l'illuminazione d'emergenza e l'illuminazione normale delle scale e dei locali di servizio è stata computata nel documento n. "37 - E000 BICCSA_CME_Impianti". Per l'impianto di illuminazione della sala di lettura si faccia invece riferimento al doc " 02 Computo Metrico Estimativo". PUNTO 3: i quadri di alimentazione della sala lettura sono previsti nella stessa localizzazione degli esistenti e saranno riutilizzati nella medesima posizione con le nuove apparecchiature. PUNTO 4: si, le voci di computo rappresentano l'installazione e fornitura dell'impianto finito ed attivato, compresi i collegamenti elettrici.</p>	16.08.2016
10	11.08.2016	<p>dovento allestire un'area di cantiere esterna al fabbricato, avevamo bisogno di sapere a chi saranno in carico i costi di occupazione suolo pubblico.</p>	<p>Come previsto al comma 3, art. 58 del CSA l'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere: tra questi quindi anche l'istanza di occupazione di suolo pubblico con l'assunzione di relativi costi.</p>	16.08.2016